

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor: Gmina Pilzno ul Rynek 6, 39-220 Pilzno

Adres inwestycji: ul. Legionów 30, 39-220 Pilzno
dz. nr ewid. gr. 1027/1 obr. 0001 Pilzno

Identyfikator działki: j. ewid. 180306_4.0001.1027/1 Pilzno.

Temat: PRZEBUDOWA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ
PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO SPORTOWYM WRAZ
Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.

Kategoria obiektu: KATEGORIA V

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

AUTORZY PROJEKTU

Branża: KONSTRUKCYJNA			
<i>Projektował:</i>		<i>Sprawdził:</i>	
Grzegorz Skowroński PDK/0250/PWOK/16			

DATA OPRACOWANIA: 23.02.2026 r.

Egz.: nr 1

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA

1. STRONA TYTUŁOWA
2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU
3. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
4. UPRAWNIENIA I WPIS DO IZBY

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. RZUT PARTERU – INWENTARYZACJA
2. RZUT PIĘTRA – INWENTARYZACJA
3. RZUT PARTERU – ROZBIÓRKI
4. RZUT PIĘTRA - ROZBIÓRKI
5. RZUT PARTERU – STAN PROJEKTOWANY
6. RZUT PIĘTRA – STAN PROJEKTOWANY

I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogólne.

1.1. Podstawa opracowania.

1.1.1. Zlecenie inwestora

1.1.2. Wizja lokalna

1.1.3. Miejskowy Plan zagospodarowania przestrzennego

1.2. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje indywidualne opracowanie robót budowlanych w budynku zaplecza administracyjno sportowego stadionu zlokalizowanego na ulicy Legionów 30, 39-220 Pilzno, dz. nr ewid. gr. 1027/1 obr. 0001 Pilzno polegającej na wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych mających na celu poprawę stanu technicznego pomieszczeń.

2. Opis obiektu i robót.

2.1. Przeznaczenie obiektu.

Istniejący budynek pełni funkcję zaplecza administracyjno sportowego oraz trybuny. Projektowane roboty budowlane polegająca na remoncie pomieszczeń wewnętrznych nie powoduje zmiany przeznaczenia budynku oraz nie powoduje zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń.

2.2. Charakterystyka obiektu.

Planowane roboty budowlane w budynku będą prowadzone na parterze.

2.3. Opis planowanych robót

Planowane prace budowlane będą polegały na:

- Rozbiórce części ścian nośnych wewnętrznych budynku,
- Wykonanie stóp fundamentowych wewnątrz budynków pod projektowane rdzenie/słupy żelbetowe,
- Wykonanie podparć stropu w postaci konstrukcji stalowej z ceowników skręcanych ze sobą,
- Wymianie stolarki drzwiowej w pomieszczeniach wewnętrznych,
- Poszerzenie (rozebranie fragmentu ściany) otworów drzwiowych o max. 20,0 cm w ścianach wewnętrznych pod wymienianą stolarkę drzwiową
- Przesunięcie instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych w miejscu

kolizji rozbieranych fragmentów ścian, oraz montaż nowych opraw

- Wymianę wykładziny z płytek ceramicznych antypoślizgowych min. R10 oraz skucie i wykonanie nowych posadzek cementowych w pomieszczeniach oraz na ciągach komunikacyjnych,
- Rozebranie ścian działowych w łazienkach,
- Skucie i wykonanie nowych okładzin z płytek ceramicznych w łazienkach
- Skucie i wykonanie nowych posadzek cementowych wraz z hydroizolacją w łazienkach,
- Wymianie okien drewnianych na PCV i aluminiowe,
- Wymianę stolarki drzwiowej na drzwi pływające i aluminiowe
- Wymiana armatury oraz urządzeń sanitarnych w łazienkach,
- Wymianę instalacji sanitarnych wod.-kan. i C.O. wraz z podejściami remontowanych pomieszczeniach,
- Wykonaniu instalacji przyzywowej w łazience dla niepełnosprawnych,
- Wymianę lamp oświetleniowych w pomieszczeniach wewnętrznych,

3. Rozwiązania budowlane i materiałowe.

3.1. Demontaż wyposażenia.

- a) W pomieszczeniach demontażowi podlegają drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicami.
- b) W toaletach demontażowi podlegają również cały osprzęt sanitarny (umywalki, ustępy, zlewy itp.) oraz wyposażenie (lustra, dozowniki mydła, itp.).
- c) Demontażowi podlegają wszystkie oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach.
- d) W korytarzu należy zdemontować wykładzinę z płytek.
- e) Wszystkie zdemontowane elementy wyposażenia podlegają ocenie przez przedstawicieli Zamawiającego pod kątem przydatności do dalszego użycia. Decyzja o ich dalszym przeznaczeniu lub zniszczeniu należy do Zamawiającego. Wszystkie zdemontowane elementy nieprzeznaczone do dalszego wykorzystania należy natychmiast wywieźć z terenu obiektu.

3.2. Rozbiórki

- a) Rozbiórce podlegają fragmenty ścian oraz ściany z cegły w zakresie pozwalającym na powiększenie pomieszczeń oraz pozwalające na montaż nowych drzwi o szerokości skrzydła min. 90 cm.
- b) Ze względu na charakter obiektu należy ograniczyć do minimum stosowanie młotów pneumatycznych.

- c) Rozbiórce podlega też w całości posadzka cementowa w pomieszczeniach,
- d) Warstwy wykończeniowe posadzek (płytki gresowe, wykładziny itp.) oraz okładziny ceramiczne ścian w pom. sanitarnych podlegają rozbiórce bez ponownego wykorzystania.
- e) Wszelkie prace rozbiórkowe prowadzić ostrożnie aby nie naruszyć pozostałej konstrukcji budynku oraz pod stałym nadzorem osoby uprawnionej. Materiał z rozbiórek należy natychmiast wywieźć z terenu budowy.

3.3. Przebicia i podkucia ścian

- a) Przebicia i podkucia wykonywać ostrożnie, analogicznie do wyburzeń i w tym samym czasie.
- b) Przebicia i podkucia dla instalacji wykonywać w uzgodnieniu z wykonawcą instalacji. Należy minimalizować niezbędne światło otworu lub wielkość bruzdy.
- c) Wszystkie kanały wentylacji grawitacyjnej obsługujące remontowane pomieszczenia należy udrożnić i sprawdzić ich przebieg. Prace te należy prowadzić w pierwszej kolejności, w trakcie rozbiórek

3.4. Posadzki

- a) Posadzki wykonać jako cementowe
- b) Obsadzić nowe kratki ściekowe.
- c) Należy wykonać spadki do wpustów podłogowych w łazienkach. Posadzka powinna być równa i nie wykazywać odchyłek większych niż 1mm na łacie 2m.

3.5. Izolacje ścian i posadzek w łazienkach

- a) Izolacje wykonać we wszystkich łazienkach objętych remontem.
- b) Wszystkie posadzki należy pokryć cementowo-polimerową elastyczną powłoką uszczelniającą dwuskładnikową. Izolację wyprowadzić na ściany do wysokości 30cm. W kabinie natryskowej izolację wykonać na wysokość 230cm. Przy umywalkach na wys. 120cm.
- c) Styk ścian z posadzką uszczelnić dodatkowo wodoszczelną taśmą do dylatacji, szerokości min. 100mm, maks. naprężenia rozciągające $\geq 7,0$ MPa
- d) Sposób nakładania i gruntowanie zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
- e) Izolację posadzki wyprowadzić na kołnierz wpustu podłogowego.

3.6. Wykończenie posadzek – gres

- a) Posadzki w łazienkach wyłożyć płytkami terakotowymi szkliwionymi, rektyfikowanymi z atestem na mokrą stopę w klasie min. B, grubość min. 8,5mm,

nasiąkliwość $\leq 0,1\%$, odporność na ścieranie – maks. 130mm³, odporność na poślizg – min. R10.

- b) Płytki układać w układzie prostokątnym do ścian i naroży. W obrysie kabiny natryskowej wykonać spadek w kierunku kratki.
- c) Płytki układane na klej zgodny z systemem izolacji wodnej, odpowiedni do płytek gresowych. Wymagane jest całkowite wypełnienie klejem przestrzeni pod płytką. Dla dużych płytek wskazana jest metoda kombinowana, czyli nakładanie kleju na podłoże i na spód płytki.
- d) Spoinować fugą wodoodporną, epoksydową, o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych. Szerokość fugi maks. 3,0mm. Kolor zbliżony do koloru płytek.
- e) W narożach ścian i posadzek stosować poliuretanową masę elastyczną.
- f) Na ścianach niewykończonych glazurą lub kamieniem stosować cokoły wys. ok. 10cm z płytek tej samej serii co posadzka. Stosować gotowe kształtki cokołowe.

3.7. Okładziny ceramiczne ścian

- a) Ściany w obrębie łazienek obłożyć na pełną wysokość płytkami ceramicznymi, glazurowanymi, II kl. ścieralności. Płytki układać również na obudowach g/k instalacji.
- b) Płytki o wymiarach ok. 30x60cm, w układzie poziomym. Kolorystyka do uzgodnienia na etapie wykonawstwa z zamawiającym.
- c) Spoinować fugą epoksydową wodoodporną. Kolor zbliżony do płytek. Szerokość fugi maks. 3mm. Fugi zlicować z powierzchnią płytek (bez wgłębień).
- d) W narożach ścian i na styku z innymi elementami stosować wypełnienie elastyczne w kolorze fugi.
- e) Narożniki wypukłe bez listwy narożnej – płytki szlifowane od spodu dla uzyskania fugi identycznej z pozostałymi.
- f) Wysokość okładziny dostosować do wysokości pełnych płytek – bez docinania. Unikać pasków mniejszych niż 10cm w narożach.

3.8. Malowanie ścian i sufitów

- a) Malowaniu podlegają ściany i zabudowy g/k na ścianach i sufitach. Odmalowaniu podlegają też naprawiane glify wokół drzwi i naprawy ścian po demontażach. Odmalowaniu podlegają też całe ściany wokół przebudowywanych otworów.
- b) Ściany umyć, osuszyć i zagruntować. Malować minimum dwukrotnie, do uzyskania jednolitego koloru.

- c) Należy stosować wyłącznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
- d) Wszystkie widoczne elementy sufitów tynkowanych (np. podciągi, wypełnienia i obudowy z g/k) malowane farbą emulsyjną do wnętrz białą matową, o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych.
- e) Ściany korytarzy malowane farbą emulsyjną do wnętrz białą matową, o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych.
- f) Ściany pokoi mieszkalnych i innych pomieszczeń ogólnodostępnych malować farbą silikatową do wnętrz, białą matową. Malować całe ściany łącznie z gładziami i nadprożami drzwi i okien, wnękami pod kaloryfery itp., do wysokości sufitów.

3.9. Drzwi wewnętrzne

- a) Wszystkie drzwi wewnętrzne drewniane powinny pochodzić od jednego dostawcy i być wykończone w ten sam sposób z uwzględnieniem różnic wskazanych w zestawieniu.
- b) Wszystkie drzwi - wysokość w świetle ościeżnicy 200cm. Szerokość w świetle od 80cm do 130 cm.
- c) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne przylgowe krawędź prosta, fabrycznie wykończone laminatem CPL gr. min. 0,7mm kolor biały, pełne, 1-skrzydłowe (Wypełnienie płyta wiórowa otworowa, z podcięciem wentylacyjnym, wyposażone w 3 zawiasy, zamek na klucz standardowy).
- d) odporność na ścieranie min. 200 obrotów,
- e) odporność na zarysowania min. stopień 4,
- f) odporność na chemikalia z grupy 1 i 2 – min. stopień 4.
- g) Drzwi w sanitariatach „płyta wiórowa otworowana”. Skrzydło obłożone płytą HDF. Całość w okleinie z forniru naturalnego. Uwaga, kolor okleiny dopasować do istniejących skrzydeł drzwiowych. Na skrzydła należy nanieść numerację pomieszczeń i piktogramy sanitariatów .
- h) Skrzydła drzwi płaskie bez wzorów. Zawieszenie na 3 zawiasach regulowanych.
- i) Klamki, okucia i zawiasy w kolorze uzgodnionym z zamawiającym, mocowane na wkręty. Klamki z mechanizmem powrotnym łożyskowym, sprężynowym. W drzwiach do kabin WC zamek z blokadą łazienkową.
- j) Tuleje wentylacyjne w kolorze zbliżonym do okleiny, o minimalnym prześwicie 0,022m².
- k) Ościeżnice stalowe regulowane dla drzwi wewnątrzlokalowych przylgowych (Ościeżnice stalowe regulowane wykonane są z blachy stalowej niskowęglowej o grubości 1,5 mm, malowanej proszkowo, 3 zawiasy, kolor biały mat). Listwy opaskowe szer. 80mm. Dobór ościeżnicy do grubości faktycznej ściany w miejscu montażu.

- l) Wszystkie ościeżnice wyposażone w uszczelkę obwodową. Ościeżnice mocowane na kołki do muru i dodatkowo pianką montażową na całym obwodzie.
- m) Wszystkie drzwi wewnętrzne wyposażone w odboje mocowane do ściany. Doły skrzydeł i ościeżnicy zabezpieczyć lakierem bezbarwnym przed nasiąkaniem wody.

3.10. Montaż urządzeń sanitarnych wraz z osprzętem

- a) Wszystkie urządzenia sanitarne montować zgodnie z zaleceniami producenta.
- b) Umywalki w łazienkach ok 40x50cm lub zbliżonych rozmiarów, owalne, z przelewem, syfon butelkowy chromowany widoczny
- c) Baterie mocowane na tynkowo przy umywalce. Wymagania szczegółowe dla baterii: korpus z mosiądzu, chromowany konstrukcja i mocowanie wzmocnione, dostosowane do intensywnego użytkowania.
- d) Baterie ścienna, jednouchwytyowa z możliwością ustawienia max. temperatury i strumienia wody na ceramicznej głowicy sterującej.
- e) Miska ustępowa typu kompakt, ze spłuczką
- f) Deska twarda pełna na zawiasach stalowych, nierdzewnych, wolnoopadająca.
- g) Pisuary z zaworem spustowym, dopływ z tyłu, odpływ poziomy,
- h) Pozostałe elementy inst. sanitarnych: Kratki odpływowe posadzkowe ze stali nierdzewnej min. 10x10 cm z syfonem samoczyszczącym dostępnym od góry. Korpus z tworzywa, z kołnierzem do zespolenia z izolacją powłokową.
- i) Kratki wentylacyjne z PCV lub stalowe malowane proszkowo na kolor biały

3.11. Wyposażenie łazienek

- a) O ile nie wskazano inaczej osprzęt i wyposażenie wykonane z tworzywa ABS białego, mocowane na wkręty lub kołki rozporowe.
- b) Lustra wiszące nad umywalkami. Lustra mocowane na wkręty lub kołki rozporowe. Lustra o wymiarach 40x50cm
- c) Podajnik na ręczniki papierowe. Podajnik mocowany w każdej łazience umywalk, na bocznej ścianie. Podajnik naścienny, z tworzywa ABS biały, na ręczniki papierowe w rolce o maksymalnej średnicy 20.5 cm i maksymalnej wysokości 23 cm. Otwierany kluczykiem.
- d) Podajnik na papier toaletowy. Podajnik mocowany w każdej kabinie WC, na bocznej ścianie. Podajnik naścienny z tworzywa ABS biały, na papier w rolce o maksymalnej średnicy 19,0 cm. Otwierany kluczykiem.
- e) Dozownik mydła mocować co drugą umywalką na ścianie w obrysie umywalki, pod lustrem. Dozownik naścienny z tworzywa ABS biały, poj. 800ml , dostosowany do różnych rodzajów mydła, z pompką ręczną.
- f) Dodatkowe wyposażenie łazienek to poręcz i pochwyty uchylne i stałe, mocowana od strony wolnej przestrzeni do podłogi lub ściany poręcz wykonana ze stali nierdzewnej.

3.12. Oprawy oświetleniowe

- a) W ramach prac remontowych nie planowane są wymiany instalacji elektrycznych. Wymianie podlegają wszystkie oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach z zachowaniem dotychczasowych miejsc mocowania.
- b) Oprawy w pomieszczeniach mocowane do sufitu, - oprawa świetlówkowa LED 30W, K-3000 IP54 L=120cm, natężenie światła w pomieszczeniu min. 300 lx.

3.13. Kolorystyka, próbki i materiały wykończeniowe

- a) Faktury, kolory i docelowy wygląd wszelkich robót wykończeniowych podlega wcześniejszej akceptacji zamawiającego, na podstawie próbek lub powierzchni/elementów wzorcowych.
- b) Wszystkie materiały wykończeniowe należy przedstawić do akceptacji zamawiającego.
- c) Próbki, a w przypadku materiałów dostępnych wyłącznie na zamówienie - szczegółowe karty katalogowe materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia (płytki, laminaty, elementy malowane, okucia, osprzęt itp.) należy przedstawić do akceptacji przed dokonaniem zamówienia

3.14. Stolarka okienna

- a) Stolarka okienna PCV 3-szybowa, $U_w < 0,9 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$

3.15. Parapety wewnętrzne

- a) Parapety wewnętrzne pod oknami aglomarmur

UWAGA: WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONAĆ: ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH ORAZ POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH I ATESTÓW NA MATERIAŁY BUDOWLANE. BUDOWĘ NALEŻY REALIZOWAĆ: ZGODNIE Z PROJEKTEM. WSZELKIE ODSTĘPSTWA LUB ZMIANY BEZ ZGODY PROJEKTANTA MOGĄ SPOWODOWAĆ: WSTRZYMANIE PRAC NA BUDOWIE.

Opracował:.....

UPRAWNIENIA I WPIS DO IZBY



PODKARPACKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszów, ul. J. Słowackiego 20



Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/0054/0113/16

Rzeszów, 2016-12-30

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (*Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.*) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.*) oraz § 10, § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. z 2014 r., poz. 1278*), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, że:

Pan Grzegorz Skowroński

magister inżynier
(kierunek studiów - budownictwo)
ur. dnia 2 marca 1979 r. miejsce urodzenia – Rzeszów

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny **PDK/0250/PWOK/16**

**do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (*Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.*) odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Skład Orzekający PDK OIIB

mgr inż. Andrzej Mamczur.....
inż. Stanisław Dołęgowski.....
inż. Andrzej Tarczyński.....

**Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej**

Pan Grzegorz Skowroński

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- 1. projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno – budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;**
- 2. kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi;**
- 3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;**
- 4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;**
- 5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.**

II. Na mocy § 10, § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniają również do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności, objętej niniejszymi uprawnieniami.



Skład Orzekający PDK OIIB

mgr inż. Andrzej Mamczur.....
inż. Stanisław Dołęgowski.....
inż. Andrzej Tarczyński.....

Otrzymują:

1. Pan Grzegorz Skowroński
Zam. Pustków Osiedle 58/9
39-206 Pustków Osiedle
2. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa.



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
PDK-ZML-817-TJ2 *

Pan Grzegorz Piotr Skowroński o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0012/17
adres zamieszkania m. Pustków Osiedle 58/9, 39-206 Pustków 3
jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2026-01-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.